



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej	
Wpłynęło dnia	25.11.2025
L. dz.	1337

NS-HK.9027.31.13.2025
Dąbrowa Górnicza, 2025-11-25

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Dotyczy: próbki wody z natrysku damskiego pobranej dnia 27.10.2025 r. w Ośrodku Sportowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Górniczej 1 w Dąbrowie Górniczej do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej.

Laboratorium wykonujące badania: *Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdanie nr OL-06/OL/CHZ-01/25/452/N z badań próbki wody pobranej dnia 27.10.2025 r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie mikrobiologicznym obejmującym parametr *Legionella sp.* spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej	
Wpłynęło dnia	25. 11. 2025
L. dz.	1336

NS-HK.9027.31.13.2025
Dąbrowa Górnicza, 2025-11-25

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Dotyczy: próbki wody z natrysku męskiego pobranej dnia 27.10.2025 r. w Ośrodku Sportowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Górniczej 1 w Dąbrowie Górniczej do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej.

Laboratorium wykonujące badania: *Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdanie nr OL-06/OL/CHZ-01/25/453/N z badań próbki wody pobranej dnia 27.10.2025 r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie mikrobiologicznym obejmującym parametr *Legionella sp.* spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej	
Wpłynęło dnia	25. 11. 2025
L. dz.	1335

NS-HK.9027.31.13.2025
Dąbrowa Górnicza, 2025-11-25

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Dotyczy: próbki wody z niecki basenowej pobranej dnia 27.10.2025 r. w Ośrodku Sportowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Górniczej 1 w Dąbrowie Górniczej do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej. Laboratorium wykonujące badania:

- Oddział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 39,
- Sekcję Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń oraz Sekcję Badań Fizykochemicznych i Środowiskowych Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdania nr OL-01/OL/FŚ-01/25/160/N, OL-06/OL/CHZ-01/25/450/N oraz 2025/00680/W z badań próbki wody pobranej dnia 27.10.2025 r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym obejmującym parametry tj. mętność, pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany, azotany, utlenialność, chloroform, ΣTHM, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, og. l. mikroorg. w 36 ±2°C po 48 h **spełnia wymagania** jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Ocena jakości wody została wydana na podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat (za pośrednictwem e-doręczeń)
2. NS-HK a/a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarnej-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

NS-HK.9027.31.13.2025
Dąbrowa Górnicza, 2025-11-25

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej	
Wpłynęło dnia	25.11.2025
L. dz.	1338

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Dotyczy: próbki wody wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji pobranej dnia 27.10.2025 r. w Ośrodku Sportowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Górniczej 1 w Dąbrowie Górniczej do badań przeprowadzonych zgodnie z planem pracy w zakresie poboru próbek wody na dany rok przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach kontroli urzędowej. Laboratorium wykonujące badania:

- Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 39,
- Sekcję Badań Mikrobiologicznych, Chorób Zakaźnych i Zakażeń oraz Sekcję Badań Fizykochemicznych i Środowiskowych Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kościuszki 58 w Będzinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, w oparciu o otrzymane sprawozdania nr OL-01/OL/FŚ-01/25/161/N, OL-06/OL/CHZ-01/25/451/N oraz 2025/00680/W z badań próbki wody pobranej dnia 27.10.2025 r. przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że woda w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym obejmującym parametry tj. mętność, pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany, azotany, utlenialność, chloroform, ΣTHM, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, og. l. mikroorg. w 36 ±2°C po 48 h oraz Legionella sp. **nie spełnia wymagań** jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ze względu na przekroczony parametr mętność - 0,43 NTU. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) mętność w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji powinna wynosić max 0,3 NTU.

Ocena jakości wody została wydana na podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Z wyrazami szacunku

Marzanna Kuc
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Górniczej
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarnej-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej
ul. Henryka Dąbrowskiego 9a | 41-300 Dąbrowa Górnicza
+48 32 360-27-90; 32 360-27-48; 32 267-34-25; 32 267-36-57
adres e-mail: psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-94168-87920-SVIJG-18